



E-20 Voorbereiding van het cabinelokaal voor middenspanning/laagspanning

HET CABINELOKAAL

Wanneer er een middenspannings-/laagspanningscabinelokaal ter beschikking van ORES gesteld dient te worden, zullen wij contact opnemen met de bouwheer om hem de regels en bijzondere verplichtingen door te geven die hij dient na te leven bij de uitwerking van de plannen van dit lokaal.

De technische voorschriften voor de aansluiting op het middenspanningsdistributienet dienen de vereisten van het referentiedocument C2/112 van Synergrid na te leven, evenals het aanvullende technische voorschrift OPM-080-ST09, beide beschikbaar op onze webpagina www.ores.be/particulieren-en-professionals/technische-reglementering.

De regels voor het ontwerp van het lokaal voor de installatie van de transformatiecabine worden opgenomen in het bestek dat door ORES ter beschikking van de bouwheer gesteld wordt. Het gebruikte hoogspanningsonderbrekingsmateriaal moet voorkomen op de Synergrid C2/117-lijst van het gehomologeerde materiaal. Als er een prefabgebouw wordt gebruikt, moet het voorkomen op de Synergrid C2/115-lijst van de gehomologeerde gebouwen.