



G-08 De ruimte voor de cabine van de gasinstallatie voorbereiden

Indien er een lokaal voor drukreducerinrichtingen ter beschikking gesteld dient te worden van ORES, dan dient dit te voldoen aan de geldende normen NBN-D51-001 en de specifieke veiligheidsvoorschriften van ORES.

De situatie- en detailplannen van het lokaal voor drukreducerinrichtingen dienen ter goedkeuring aan ORES voorgelegd te worden.

