



E-19 ORES levert en plaatst een buitenkast uitgerust met een 25D60-kast op de eigendomsgrens



De oplossing die beschreven wordt in dit document is enkel geldig wanneer dit vooraf overeengekomen werd met ORES. U mag dit voorschrift alleen maar toepassen wanneer het uitdrukkelijk vermeld is in uw prijsofferte.

VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE

Om de technici van ORES in staat te stellen de put te maken waar de kast in zal komen en deze te plaatsen, dient u de voorziene ruimte vrij te maken van elk eventueel obstakel.

UW BINNENINSTALLATIE

De binneninstallatie dient conform de geldende reglementen te zijn. U kunt deze zelf uitvoeren of een beroep doen op een vakman.


In het Algemeen Reglement inzake Elektrische Installaties (AREI), dat met name beschikbaar is op de website van de voornaamste erkende controle-instanties, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.



Het AREI verbiedt tussenliggende klemmen tussen de meter en de differentieelschakelaar die de installatie beschermt.

INTERVENTIE VAN ORES

ORES zal de buitenkast voorzien van de 25D60-kast komen installeren op de voorziene plaats. Onze technici zullen de verbindingkabel die u hebt voorbereid en tot aan de voorziene installatieplaats geleid, met voldoende vrije lengte voor de aansluiting, verbinden met de kasten.



Wanneer voor de aansluiting een voedingskabel van 50 mm² of meer (95 mm² of 150 mm²) vereist is, zal ORES ook een reductiekast 25S60 onder de aansluitkast 25D60 moeten installeren.



Het is een goed idee om uw binneninstallatie af te werken en te laten keuren vóór de dag waarop de meter wordt geïnstalleerd. De meter kan dan op de dag van installatie ervan in gebruik worden genomen. Hiervoor dient u een leveringscontract te hebben afgesloten bij een leverancier naar keuze. U dient ook het gelijkvormigheidsattest van uw binneninstallatie te tonen, dat u van een erkende controle instantie hebt ontvangen. Als uw installatie op de dag van de werken niet klaar is, dient u achteraf opnieuw contact op te nemen met uw klantenadviseur.



Indien u op de dag van de afspraak de voorbereidende werken niet hebt uitgevoerd of indien u dan afwezig bent, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.