EG-02 Immeuble avec plusieurs points d'accès : compléter la liste des codes EAN

DOSSIER D'ATTRIBUTION

Un dossier d'attribution des compteurs a été annexé à votre offre. Celui-ci reprend les documents suivants :

- liste des codes EAN à attribuer par point d'accès (selon le nombre demandé) et par énergie.
  Remarque : lorsqu'il y a deux énergies, un même point d'accès (appartement ou commerce) doit avoir la même identification pour le compteur électrique et pour le compteur gaz ;

ORES

LISTE DES CODES EAN ATTRIBUES - ELECTRICITE et GAZ

Nous vous communiquons les codes EAN pour l'immeuble mentionné ci-après.
Chaque point d'accès (appartement, commerces,...) est identifié par un code EAN (European Article Numbering) constitué par un ensemble de 18 chiffres. Ce code reste définitivement lié au point d'accès. Il n'identifie en aucun cas le client, futur utilisateur de l'énergie.
Le code EAN est indispensable pour les démarches que le futur utilisateur de l'énergie entreprendra avec son fournisseur ou son gestionnaire de réseau.

N° REFERENCE AVIS :		
NOM DEMANDEUR :		
ADRESSE DU RACCORDEMENT :		

CODE EAN ATTRIBUE	N° POINT D'ACCES (appart., commerce,...)	N° POINT D'ACCES PROVISOIRE (numérotation non encore définie par la commune)
5414490		
5414490		
5414490		
5414490		
5414490		

- schéma d'implantation des compteurs illustrant l'encombrement des futurs compteurs et équipements de sectionnement éventuels. Lors de la visite technique, notre représentant suggère un encombrement, vous pourrez le modifier en fonction de la solution technique établie par votre installateur.

ORES

SCHEMA D'IMPLANTATION DES COMPTEURS ELECTRIQUES

Coordonnées du demandeur

NOM : | ADRESSE (Rue,N°, Boîte,C. Postal,Localité) : | TEL / GSM / Email :

Coordonnées de la personne de contact

NOM : | ADRESSE (Rue,N°, Boîte,C. Postal,Localité) : | TEL / GSM / Email :

Coordonnées de l'adresse d'exécution du raccordement

ADRESSE (Rue,N°, Boîte,Code Postal,Localité) :

Caractéristiques techniques de l'installation

TENSION D'ALIMENTATION (V): 400 | NOMBRE TOTAL DE POINTS D'ACCES (compteur): 5 | ENTREE DU CÂBLE : BAS | SECTION DU CÂBLE:

LOCALISATION DE L'ENSEMBLE DE COMPTAGE:

ENSEMBLE N° : 1 | Si obligation de fractionner l'ensemble, il faut indiquer l'emplacement

Interrupteur 250 A

Entrée de câbles

NOM , DATE et SIGNATURE DU GRD :

DONNÉES À COMPLÉTER

Dans la liste des codes EAN, veillez à compléter les numéros d'identification officiels des points d'accès (numéro d'appartement, numéro du commerce, etc.) définis par l'administration communale ou tout autre service compétent (à défaut par le promoteur lui-même).

Si vous n'êtes pas encore en possession de la numérotation officielle, vous pouvez identifier les points d'accès de manière provisoire (par exemple 1er étage gauche, rez-de-chaussée droit, etc.).
L'important est de toujours vous placer face au bâtiment et de commencer par votre gauche et d'attribuer les numéros dans le sens horlogique.

Exemples :



Dès que le lien entre le code EAN, le numéro de compteur et le numéro du point d'accès est défini, celui-ci reste définitif et aucune modification ne sera plus acceptée par ORES. Pendant les travaux, veillez à identifier clairement quel câble de raccordement est relié à quel point d'accès.

Numéro d'identification officiel du point d'accès → Code EAN → Numéro de compteur

Cette liaison vous permet d'avoir une facture correcte.

Pour le jour des travaux, vous devez identifier vos câbles ou conduites de raccordement au moyen des mêmes numéros d'identification que ceux inscrits sur la liste des codes EAN. Cette manière de procéder permet de tenir compte de l'agencement des arrivées des câbles électriques de liaison ou des conduites gaz venant des appartements ou commerces.

DOCUMENTS À RENVOYER À ORES AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Renvoyez à ORES (adresse e-mail reprise dans l'en-tête de l'offre) la liste des codes EAN avec la numérotation officielle ou provisoire. Cette liaison vous permet d'avoir une facture correcte.

La pose du raccordement et des compteurs ne pourra être planifiée que lorsque vous aurez renvoyé la liste des codes EAN à ORES.

Pour les informations liées au raccordement, veuillez vous référer aux prescriptions techniques intérieures applicables :

- E-05 Préparation de l'emplacement de 3 ou 4 compteurs à l'intérieur du bâtiment ;
- E-06 Préparation de l'emplacement à partir de 5 compteurs à l'intérieur du bâtiment ;
- G-03 Préparation de l'emplacement pour un ensemble de 2 à 9 compteurs à l'intérieur du bâtiment.

INTERVENTION D'ORES

Le jour des travaux, vous ou un représentant devra être présent afin d'attribuer définitivement les points d'accès (identifier les câbles ou conduites,...). Le schéma d'implantation vierge devra être complété par vous ou votre installateur avec chaque EAN, N° de point d'accès de l'emplacement des compteurs. Nous associons **définitivement** le code EAN au numéro de compteur et au numéro d'identification du point d'accès.

Vous devrez être présent sur place pour confirmer les identifications et signer le document définitif complété par notre technicien.

En cas de doute ou de contradiction dans les propos, les prescriptions techniques détaillées dans les documents sous format PDF prévalent toujours sur les commentaires ou mentions figurant dans les vidéos mises à votre disposition.