



G-07 ORES levert en plaatst een drukreductiekast aan de eigendomsgrens

GEBRUIK

ORES installeert een drukreductiekast aan de eigendomsgrens wanneer het om een netwerk met middendruk gaat en de gasmeter binnenin het gebouw geïnstalleerd is.

Bij gebouwen die aan de straat grenzen, wordt de drukreductiekast tegen de gevel geplaatst als het trottoir minstens 1 m breed is. Als het trottoir minder dan 1 m breed is, moet de kast in de gevel worden ingebouwd.

